**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**
**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710024**
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, тел. (факс) 52-36-37, e-mail: cgie_ra@mail.ru

**УТВЕРЖДАЮ**
**Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»**
**Руководитель Органа инспекции**
_____ **Коваленко Е.С.**
м.п.

**Экспертное заключение № 1062**
**от « 19» июля 2024 г.**

**Дата и место проведения инспекции:** 19.07.2024г., г. Майкоп, ул. Гагарина, 40.
**Основание проведения экспертизы:** заявление от 04.07.2024 № 194.
**Наименование объекта инспекции:** непищевая продукция - материалы, предназначенные для применения в строительстве.
**Наименование объекта:** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Майкоп», (ООО «ВОЛМА-Майкоп»), ИНН /КПП 0104014015/ 010401001
**Юридический адрес:** 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К.Маркса, 66, каб.10.
**Фактический адрес производства:** 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. Привокзальная, 13.
**Экспертиза проведена:** экспертом, врачом по общей гигиене Зейтунян Л.М.
Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения _____
подпись

**Цель проведения экспертизы:** Гигиеническая оценка соответствия партии стройматериалов (Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Шов» 40/2,0, ГОСТ Р 58278-2018) требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009)
**На экспертизу представлены:**
- акт отбора проб № 11697 от 18.06.2024;
- протокол лабораторных исследований № 01-01/11697-24 от 03.07.2024 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB18, зарегистрирован в Едином реестре 06.03.2015;
- ГОСТ Р 58278-2018 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия».

**Результаты лабораторных исследований**:

Проба отобрана от однородной партии строительных материалов – Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Шов» 40/2,0, ГОСТ Р 58278-2018.

В результате проведенных лабораторных исследований установлено, что удельная активность природных радионуклидов (Торий-232, Калий-40, Радий-226) в партии стройматериалов (Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Шов» 40/2,0, ГОСТ Р 58278-2018) соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) – протокол лабораторных исследований № 01-01/11697-24 от 03.07.2024 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB18, зарегистрирован в Едином реестре 06.03.2015г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**
**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710024**
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, тел. (факс) 52-36-37, e-mail: cgie_ra@mail.ru

**Заключение:** В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что удельная эффективная активность природных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг в партии стройматериалов (Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Шов» 40/2,0, ГОСТ Р 58278-2018), произведенной ООО «ВОЛМА-Майкоп» по адресу: 385752, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. Привокзальная, 13, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). Анализируемый строительный материал I класса может быть использован без ограничений.

Без протокола лабораторных испытаний экспертное заключение не действительно.

Эксперт, врач по общей гигиене Л.М. Зейтунян

Технический директор Т.В.Бирюкова