ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002736.08.23 Дата 31. 08. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №23/02.12.002366-2 от 12.07.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 18.07.2023 по 17.08.2023

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции И.А. Морозовой, образование высшее по специальности "медико-профилактическое дело", аккредитация специалиста по специальности "Общая гигиена"

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей" (ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Объект экспертизы: Суперфинишная полимерная шпатлевка LITOPASTA

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5772-020-53935073-2015 с изм. №4 "Материалы водно-дисперсионные строительные" Технические условия, рецептура

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы испытаний, ТУ 5772-020-53935073-2015 с изм. №4, инструкция по применению, рецептура, макет этикетки, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой вязкую однородную массу без посторонних включений и комочков. Состав: микромрамор, вода, водная стирол-акриловая полимерная дисперсия, пластификатор, функциональные добавки, пеногаситель

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.23.08233 от 19.07.2023 г., 77.23.08234 от 07.08.2023 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	0	не более 2
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0,005	не более 0,01

021108

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2022 г., уровень «В».
A5056

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Стирол (этенилбензол), мг/м3	0,00110±0,00022	не более 0,002
Формальдегид, мг/м3	менее 0,003	не более 0,01
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг):	4,9±3,9	не более 370

Соответствует I классу строительных материалов.
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: стиролу, метилметакрилату.
Контакт продукции с кожей и слизистыми оболочками глаз может привести к раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

Область применения: Для выравнивания поверхностей и заделки небольших углублений и трещин в строительных конструкциях; для внутренних работ в отапливаемых помещениях с нормальной влажностью и общественных помещениях

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: Соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 (п.5.1.17, п.5.2.5), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п.4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4); Инструкции по применению; ТУ 5772-020-53935073-2015 с изм. №4

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Суперфинишная полимерная шпатлевка LITOPASTA соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6, 11)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по общей гигиене — И. А. Морозова

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции. — Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции — **В.Ю. Иванов**

Для экспертных заключений 16/2

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2022 г., уровень «В».

A5056