Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача по организационным вопросам, аккредитации и лицензированию деятельности
Должность лица, утверждающего документ
В. В. Астапова
подпись И. О. Фамилия
18.07.2025
дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2190 от 18.07.2025

1. Наименование пробы (образца): 16. Строительные материалы: Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем "ВОЛМА-Холст" ГОСТ Р 58279-2024.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: ООО "ВОЛМА"; юридический адрес: 461343, Оренбургская область, муниципальный район Беляевский, сельское поселение Дубенский Поссовет, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; фактический адрес: 461343, Оренбургская область, муниципальный район Беляевский, сельское поселение Дубенский Поссовет, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2; ИНН 3446019364
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 514 ПК от 12.03.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА"; 461343, Оренбургская область, муниципальный район Беляевский, сельское поселение Дубенский Поссовет, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: филиал "ВОЛМА-Волгоград"; 400019, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 19.06.2025 11:30
8. Дата и время доставки пробы (образца): 25.06.2025 15:15
9. Код работы: ПК.7397.1
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Фактическое определение

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком

12. Дополнительные сведения: код ТН ВЭД 3214900009. Проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: филиал "ВОЛМА-Волгоград"; 400019, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: апрель 2025 Номер партии: 0205011 Объем партии: 1400 кг

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: пробы доставлены заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.

подпись Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.7397.1

Дата поступления в лабораторию: 25.06.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 16. Строительные материалы: Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Холст» ГОСТ Р 58279-2024.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 23/347

Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний ± *	Допустимый уровень**	НД на методы испытаний
Удельная активность Th-232	Бк/кг	6,48±3,88	х	ГОСТ 30108-94
Удельная активность Ra-226	Бк/кг	менее 8,0	х	
Удельная активность К-40	Бк/кг	89,6±32,0	х	

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р-0,95

Дата выдачи результата испытаний: 14.07.2025

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант лаборатории радиационного контроля и физических факторов	Кислякова Е.Н.	
Заведующий лабораторией радиационного контроля и физических факторов - врач по общей гигиене	Камышникова И.В.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21900 ОТ 18.07.2025г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Предоставленный на исследование образец №16: Строительные материалы: Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Холст» ГОСТ Р 58279-2024, отобранный 19.06.2025г. представителем филиала «ВОЛМА – Волгоград» и доставленный на исследование 25.06.2025г. (дата изготовления апрель 2025г., номер партии 0205011):

- **соответствует 1 классу строительных материалов** по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K) (фактическое значение составляет 29,3 Бк/кг, при нормативе не более 370 Бк/кг), согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы», и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врач отделения по обеспечению надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В. /

должность ФИО подпись

МП ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ