СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB88.B.00026/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»).
ОГРН 1036603549278, ИНН 6670045047. Место нахождения (адрес юридического лица): 620014, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕЙНКМАНА, Д.75.
Телефон: +7 (343) 278-52-94. Адрес электронной почты: post@bergauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «БЕРГАУФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»).
ОГРН 1036603549278, ИНН 6670045047. Место нахождения (адрес юридического лица): 620014, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕЙНКМАНА, Д.75. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Производственные площадки согласно приложению № 1 на 1 листе.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ».
ОГРН: 1167746137118. ИНН: 7719437674. Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB88.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия декоративные для стен и потолков из штукатурок на основе водной акрил-сополимерной дисперсии, марок: «Bergauf Dekor Pasta готовая декоративная силикатно-силиконовая штукатурка «Короед» 2 мм» толщиной сухого слоя 2 мм, расходом на один слой от 2,5 кг/м² до 2,7 кг/м²; «Bergauf Crystal Pasta готовая декоративная силикатно-силиконовая штукатурка «Камешковая» 2 мм», толщиной сухого слоя 2 мм, расходом на один слой от 3,4 кг/м² до 3,6 кг/м², выпускаемая по ТУ 5772-001-71576152-2016 «Покрытия защитно-декоративные на основе водных стирол-акриловых дисперсий, акрил-сополимерных дисперсий и минерального наполнителя» (с изменениями № 1-11).

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № БЦ25-07-22/3 от 22.07.2025 г. от 22.07.2025 г., № БЦ25-07-22/4 от 22.07.2025 г., выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АН91), актов анализа состояния производств № НЛ123-147.25-05 от 29.05.2025 г., № НЛ123-147.25-05/2 от 02.06.2025 г., выданных органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB88).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на 1 листе.
Условия хранения: в упакованном виде в крытых сухих помещениях при температуре от +5 °С до +30 °С.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.07.2025 г. по 29.07.2030 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Елистратова Анастасия Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Куценко Андрей Викторович (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB88.B.00026/25

Производственные площадки

Полное наименование филиалов изготовителя и(или) производственных площадок	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАУФ МАРУСИНО»	630512, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, С.П. КРИВОДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ТЕР. 2-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЗД. 15
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАУФ СТЕРЛИТАМАК»	453105, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД СТЕРЛИТАМАК, Г. СТЕРЛИТАМАК, УЛ. КОРОЛЕНКО, ЗД. 2, СТР. 1

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Елистратова Анастасия Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Куценко Андрей Викторович (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))